

Friture brand

- Valg af korrekt slukningsmiddel



Beredskabsstyrelsens hus til friturebrand er specielt bygget til at vise effekten af forkert valgt slukningsmiddel. I bygningen er der opstillet en gryde indeholdende 5 liter fritureolie. Olien opvarmes med et gasblus, til den bryder i brand.



Efter at olien er selvantændt vises der hvilken effekt slukning med vand (ca. 1 kop) har.



Da effekten af det valgte slukningsmiddel er ret voldsom, betjenes anlægget altid af en sikkerhedsvagt fra uddannelsesafdelingen.

Under demonstrationen skal kursisterne som minimum være

iklædt kedeldragt og sikkerhedshjelm. Endvidere skal alle, undtagen sikkerhedsvagten, opholde sig bag en særlig sikkerhedslinje.

I lejeprisen for friturebranden indgår faciliteten og markeringsmidlerne for en normal demonstration samt sikkerhedsvagten.

Sikkerhedsvagten betjener anlægget, medens det er instruktøren der forklarer kursisterne teorien bag demonstrationen.

Markeringsbestemmelser

Under øvelsen skal instruktøren opholde sig, sammen med kursisterne, bag sikkerhedslinjen.

For at gennemføre demonstrationen af vand som slukningsmiddel på olie, skal den ansvarlige instruktør have gennemgået en relevant instruktøruddannelse, f.eks.

- Holdleder - brand og/eller
- EB-instruktør



Nødvendige eller mulige tilkøb:

- Underviser.
- Kedeldragter og sikkerhedshjelme.
- Ekstra demonstrationer. |