

## Overtændingscontainer

- Demonstration af overtænding



Beredskabsstyrelsens overtændingscontainer består af en 40 fods container, hvori der er bygget en scene til initialbranden, som gør det nemt for instruktøren at forklare udviklingen af og forløbet i en overtænding.

Containere er bygget til træning af defensiv slukningsteknik – teknik for køling af røggasser samt demonstration af en overtændings udvikling. I containeren er der indbygget varmeskjold til beskyttelse af instruktøren, samt flammeskjold i loftet til begrænsning af overtændingsområdet.

Der kan opholde sig 8 kursister i containeren ad gangen samt en instruktør og en sikkerhedsmand.



Overtændinger er udbrændt efter ca. 30 minutter, hvorefter containeren skal lades med nye plader, såfremt øvelsen ikke er afsluttet.

Under øvelsen skal kursisterne være iklædt fuld indsatsdragt og åndedrætsbeskyttelse. Instruktøren skal inden øvelsen sikre sig, at alle er korrekt påklædte.

I lejeprisen for overtændingscontaineren er indregnet en ladning samt det jf. branchemiljørådet krævede sikkerhedsudstyr (førstehjælp-udstyr, termometer mv.). Såfremt containeren skal genlades, skal ekstra ladninger tilkøbes. Hertil skal der som minimum tilkøbes en sikkerhedsvagt, der ikke har nogen funktion i undervisningen, men udelukkende kan vejlede i facilitetens funktion. Sikkerhedsvagten varetages af en af uddannelsesafdelingens medarbejdere.

### Markeringsbestemmelser

Under øvelsen skal instruktøren og sikkerhedsmanden opholde sig i containeren.

For at gennemføre øvelser i overtændingscontaineren, skal den ansvarlige instruktør have gennemgået, og bestået:

- Holdleder – brand
- Røgdykkerinstruktør
- Brandforløb- og overtænding



### **Nødvendige eller mulige tilkøb:**

- Ekstra ladning.
- Slukningsmateriel (slinger, rør, automobilsprøjte mv.).
- Indsatsdragter.
- Eksplosionsskab til teorioplæg inden øvelsen.
- Røgdykkerapparater.